

新竹縣政府文化局 函

地址：302新竹縣竹北市縣政九路146號
承辦人：王惠儀
電話：03-5510201分機607
傳真：03-5517107
電子信箱：t12369780@hchcc.gov.tw



受文者：本局文化資產科


發文日期：中華民國114年7月23日
發文字號：文資字第1143400434號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：會議紀錄、核定表

主旨：檢送「114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築
群管理維護補助計畫」審查會議紀錄及核定表一式1份，
請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依據本局114年6月12日辦理旨揭審查會議辦理。
- 二、請獲補助單位依審查意見及核定補助金額辦理，並於114年
8月15日前提送修正計畫書、切結書(114.7.2版本)及電子
檔1份至本局核定。
- 三、如需諮詢或協助，聯絡方式如下：
 - (一)本縣文資防護專業服務中心LINE(提供一對一諮詢服
務)：@tvn5880z
 - (二)114年度委託單位：藍盾永續文化有限公司
 - (三)計畫主持人：林秀叡
 - (四)聯絡電話：0965-732-832

正本：儒醫吳天祐紀念碑(管理人：竹東國民小學)、竹東九牧第(管理人：林隼洋先
生)、新埔鎮民代表會(使用人：新竹縣柿染文化協會)、新埔張氏家廟(管理人：
張紹瑚先生)、新埔朱氏家廟(管理人：朱建全先生)、范朝燈故居(管理人：范揚
光先生)、新埔林氏家廟(管理人：林玉增先生)、新埔林氏家廟(管理人：林保祿



先生)、新埔西河堂(林浩流公廳)(總幹事：林文生先生)、新埔西河堂(林浩流公廳)(管理人：林應興先生)、湖口三元宮(管理人：何建樺先生)、新埔鎮民眾服務站(管理人：曾國剛先生)、新埔鎮民眾服務站(使用人：社團法人中國國民黨新竹縣新埔鎮黨部)、金廣福公館(管理人：姜博文先生)、金廣福公館(天水堂管理人：祭祀公業姜義豐)、關西分駐所(使用人：台灣崑劇院)、關西分駐所(管理人：關西鎮公所)、北埔大坪國小育英樓(管理人：新竹縣立大坪多元智能生態美學實驗小學)、北埔慈天宮、北埔鄧南光故居(管理人：北埔鄉公所)、大山背樂善堂(管理人：大山背樂善堂管理委員會)、國立陽明交通大學、新埔范氏家廟(管理人：范佐英先生)、峨眉天主堂(管理人：峨眉鄉月眉觀光休閒產業文化協會)、老湖口天主堂(管理人：新竹縣大窩口促進會)、關西南陽堂鄧屋(管理人：鄧文治先生)、關西台灣紅茶公司(管理人：羅元鴻先生)、吳濁流故居(管理人：吳載棟先生)、北埔姜阿新洋樓(管理人：財團法人姜阿新教育基金會)、芎林金玉豐精米所(管理人：芎林鄉公所)、關西太和宮、北埔忠恕堂(管理人：北埔工作室)、竹東頭重並禁、示禁二碑(管理人：竹東鎮竹中國國民小學)、新湖口公學校講堂(管理人：新湖國民小學)、新埔褒忠亭(管理人：財團法人台灣省新竹縣褒忠亭)、關西樹德醫院(管理人：陳念波先生)

副本：藍盾永續文化有限公司、本局文化資產科



新竹縣政府文化

114 年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫
審查會議紀錄

一、時間：114 年 6 月 12 日(四)上午 9:30

二、地點：新竹縣縣史館 2F 會議室

三、主持人：鄧秘書玉鳳(兼審查委員)

四、出席單位：詳簽到單

紀錄：王約聘惠儀

五、主席致詞

六、業務單位報告：

(一)本計畫係依據「新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助作業要點」辦理，主要說明如下，餘詳要點：

1. 補助項目及原則：

- (1) 日常保養及定期維修。
- (2) 使用或再利用經營管理。
- (3) 防盜、防災、保險。
- (4) 緊急應變計畫之擬訂。
- (5) 其他管理維護事項。

2. 補助原則：

- (1) 每一補助案依提案總經費本局補助比率不逾 70% 為原則，申請人至少自籌 30%，自籌款比例高者優先予以補助。
- (2) 每一案補助上限為 15 萬元，每年各古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群以補助一次為原則。
- (3) 管理維護計畫經本局備查者、開放參觀者、管理維護成效優良者，優先予以補助。
- (4) 依本要點接受補助尚未結案者，不得再行提出申請。
- (5) 水、電、人事支出等經常維持費用，本要點不予補助。

3. 審查基準：

- (1) 計畫目標、內容及可行性。
- (2) 補助項目之重要性及急迫性。
- (3) 提案單位之管理維護實績。

(二)本計畫截至 114 年 5 月底申請案件共 37 案，前已核定 5 案(緊急事件)共 66 萬 803 元，本局於 114 年 6 月 12 日辦理審查會議，審查 32 案經過說明如下

1. 提案總經費 585 萬 3,967 元，申請本局補助金額 370 萬 5,443 元。
2. 114 年起，「管理維護計畫經本局備查者」為必要補助條件。
3. 114 年度獎補助費有限，建議依本要點之補助項目審查基準分級調整補助比例。
4. 經審 32 案申請項目之重要性及緊急性，皆建議酌予補助，為鼓勵保

存本縣珍貴文化資產，建議補助金額共 294 萬 5,000 元。

5. 依據旨揭審查結果，併同說明二已核定案件，114 年度本計畫補助案件共 37 案，本局核定補助總金額為 360 萬 5,803 元。

七、會議決議：

請獲補助單位依審查意見及核定補助金額辦理，並於 114 年 8 月 15 日前提送修正計畫書、切結書(114.7.2 版本)及電子檔 1 份至本局核定，電子檔得 Email 至本局承辦人信箱：t12369780@hchcc.gov.tw。

八、散會(12 時 50 分)

114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫-核定表(公告版)

編號	文化資產名稱	補助項目	優先補助條件(√)	審查意見	備註
	北埔姜屋天水堂(新屋)	■北埔姜屋天水堂(新屋)右三橫屋緊急支撐工程	√ 緊急事件		配合中央核定緊急工程追加經費
1	關西鄭氏祠堂	■白蟻緊急防治-左側廂房最邊間木製農具和床架展示區室內全區(包含樑柱、門框、窗框)	√ 緊急事件		114.2.17文資字第1140000045號函核定
2	北埔姜氏家廟	■北埔姜氏家廟左廂房局部屋頂面緊急修繕工程	√ 緊急事件		114.3.25文資字第1143400203號函核定
3	新埔蔡屋暨蔡蔭棠故居	■危樹處理：樹木修鉅、樹木清運、搬運整理	√ 緊急事件		114.3.19文資字第1140000548號函核定
		■磚柱緊急支撐			114.5.19文資字第1140000892號函核定
4	新埔潘屋	■右外橫屋木樑緊急支撐工程	√ 緊急事件		114.5.19文資字第1143400307號函核定
5	橫山警分局長宿舍	■植生緊急修整與清理工程	√ 緊急事件		114.5.22文資字第1140001008號函核定
6	儒醫吳天祐紀念碑	■【第1級】吳天佑紀念碑環境植生危害防治，下半年2次（後坡樹根已破壞邊坡） 1.碑體附著雜草清除，2次 2.邊坡樹枝與根系清除，2次	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)，立切結書人修正為學校，身分證字號修正為統一編號。	
7	竹東九牧第	■【第1級】蟲蟻防治（灌注+噴塗） 施作範圍86.25坪：正身右落鵝三間房與三過廊；左右次間；左落鵝三間房與一過廊；左橫屋儲藏室一間；右二橫屋會客室一間。		1.建議優先施作蟲蟻防治全區。 2.水泥瓦建議採調整瓦片方式修補。 3.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	1.落鵝間屋頂面損壞改善方式，建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.貴單位確認蟲蟻與屋頂改善工程之執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
		▲【第1級】正身左落鵝間屋頂鋪烤漆板			
8	新埔鎮鎮民代表會	■【第1級】白蟻緊急防治計畫(活體處設置餌站+局部噴塗，全棟3年保固) 餌站施作範圍：長邊牆面一道。噴塗範圍：木門窗接縫處。	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
9	新埔張氏家廟	■【第1級】一、蟲蟻重點防治工程(灌注式，保固5年)(神龕木構件及解說牌、木地板阻隔帶、木櫃阻隔帶)	√ 開放參觀	1.重新討論冷氣噸數、裝設位置和接管方式。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	1.冷氣工程建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.貴單位確認執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
		■【第2級】二、保全1年(含必要網路費)			
		■【第2級】三、公共意外險1年			
		▲【第3級】四、支持USR再利用重點空間之冷氣1台			
10	新埔朱氏家廟	▲【第3級】除濕設備(再利用與文物保存空間) 1.變頻除濕機3台 2.一般除濕機3台	√ 開放參觀	1.補助4台變頻除濕機，放置於展示間。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	除濕機位置建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。
11	范朝燈故居	■【第1級】一、范氏佳城邊坡流失之疊石整修工程(龍邊，鄰近后土) 1.邊坡疊石整修12公尺 2.范氏佳城割草及修剪		提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	1.執行期請與本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.貴單位確認范氏佳城邊坡工程執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
		■【第2級】二、保險-住宅火災地震基本保險			
		■【第3級】三、日式庭園景觀維護 1.灌木修剪養護，3次/年 2.草坪除草，3次/年			

114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫-核定表(公告版)

編號	文化資產名稱	補助項目	優先補助條件(√)	審查意見	備註
12	新埔林氏家廟	■【第1級】新埔林氏家廟蟲蟻防治計畫(灌注式) 施作範圍：全區所有木構件、禾埕桂花樹，保固5年。	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
13	新埔西河堂(林浩流公廳)	■【第1級】一、「新埔西河堂(林浩流公廳)」右盡間屋簷土角壁緊急棚架	√ 緊急事件		114.6.13文資字第1140001254號函核定
		▲【第1級】右二橫屋後方排水疏通。		1.陰井、馬達、排水疏通清理預留排水疏通經費。 2.修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。 3.請併案提送修正計畫。	1.建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.貴單位確認排水工程執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
14	湖口三元宮	■【第1級】一、屋頂植生與左外橫屋樹枝修整	√ 開放參觀	1.消防安全設備檢修刪除非古蹟本體範圍。 2.補充監視器新增位置圖。 3.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		▲【第2級】二、消防安全設備檢修 ■1.古蹟本體消防檢測申報與緊急照明設備 ——2.非古蹟本體範圍			
		▲【第3級】三、數位監控錄影配裝工程			
15	新埔鎮民眾服務站	■【第1級】一、屋頂植生清理、清淤與防水工程 1.屋頂雜樹垃圾清除 2.屋頂高壓水柱清理47坪 3.屋頂防漏PU(五層防水)47坪 4.上屋頂必要之維修鐵梯修繕(包括樓梯加固、油漆防鏽)	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
16	16-1 金廣福公館	【16-1案-金廣福公館+天水堂右橫屋範圍】 ▲【第1級】一、消防安全改善 1. 3L ABC類水滅火器 HB-119，33支(金廣福×16、天水堂×5、天水堂右外橫屋×12) 2.滅火器放置盒(塑膠製)，17只(天水堂×5、天水堂右外橫屋×12) 3.金廣福公館過期10P乾粉滅火器性能檢測，16支 4.滅火器及放置盒定位、滅火器收送 5.定溫式住宅用警報器 NQ3F_P，28只(金廣福×6、天水堂×10(-5250元)-、天水堂右外橫屋×12) 6.住警器高架作業安裝定位工資 7.竣工請款文件拍照製作 8.測試調整、運雜、勞安、管銷	√ 開放參觀	1.天水堂住警器申請範圍重複，建議刪除。 2.請確認並補充住警器型式(採定溫式或偵煙式?) 3.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	1.消防設備調整，建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.貴單位確認執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
		【16-1案-金廣福公館+天水堂右橫屋範圍】 ■【第2級】二、監視系統之損壞更新 1.硬碟 2.UPS不斷電系統			
	16-2 天水堂	【16-2案-天水堂範圍】 ■【第2級】一、消防安全改善 1.測量現場並繪消防圖 2.滅火器10磅新品，6只 3.滅火器置入盒，14個 4.定溫式住警器，4個 5.偵煙式住警器，30個 6.CO2滅火器《5磅》，8只 7.安裝工資 【16-2案-天水堂左橫屋範圍】 □【第2級】二、白蟻調查		1.白蟻調查：已於114年決標修復再利用計畫內容，包含木構件及蟲蟻調查，本次可不做此項。 2.預計115年度發包緊急搶修工程，項目已包括天水堂蟲蟻防治，本次可不做此項。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確認消防改善工程執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
17	17-1 關西分駐所(台灣崑崙劇院申請)	【17-1 使用人申請】(跨年度，一月一次) ■【第3級】第一、二期庭園景觀維護與第二期室內環境清潔 1.庭園景觀維護10次 2.室內空間清潔消毒計10次	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
	17-2 關西分駐所(公所申請)	【17-2 鎮公所申請】 ■【第1級】所長宿舍及單身宿舍白蟻防治工程(噴塗與灌注)-建築物室內木作 1.所長宿舍建築物室內木作 2.單身員警宿舍建築物室內木作	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	

114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫-核定表(公告版)

編號	文化資產名稱	補助項目	優先補助條件(√)	審查意見	備註
18	北埔大坪國小育英樓	<ul style="list-style-type: none"> ▲【第2級-非結構體之修繕】育英樓排水溝修繕 ▲1.水溝修復-水溝清洗、垃圾處理、槽壁修補、鋪面修補等，30M ■2.水溝基礎破損修補1式 ■3.水溝加蓋一處 ■4.兩遮排水改善(接管排放至水溝)一式 	√ 開放參觀	1.水溝修繕工程請清疏水溝、後側水溝溝壁修補及檢修、簡易修補。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
19	北埔慈天宮	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、白蟻防治 ■【第2級】二、1.年度消防申報及簽證 ■【第1級】二、年度消防改善 2.警報線路查修 3.標示燈線路查修 4.滅火器換藥，12只 ■【第2級】三、保全及公共意外險一年 	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	蟲蟻防治工法繁多，建議可與本縣文資防護專業服務中心討論最適做法，再行修正計畫書。
20	北埔鄧南光故居	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、危及文資本體之屋頂植生清除與天溝清淤： 1.冷氣室外機移機 2.維修安全梯(11階) 3.頂樓植生清除與天溝排水孔清淤，4次 4.觸及建物之榕樹修枝，2次 ■【第1級】二、老舊電路更新、電表負載分配調整、屋頂管線整理 ■【第2級】三、再利用必要設施之地坪、階梯破損處修： 1.無障礙斜坡修繕 2.入口階梯損壞復原 3.走廊亂片損壞處修補 4.方塊磚損壞處修復 5.階梯裂縫灌漿 6.廢棄物清運 7.修補處打除，3工 ■【第2級】四、消防安全申報 ■【第1級】四、警鈴遮斷電路改善 ■【第2級】五、保全費1年 ■【第2級】六、公共意外責任險及火災險1年 	√ 開放參觀 自籌款比例高	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
21	大山背樂善堂	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、古蹟屋頂植生清理、噴藥及各走道樓層除青苔 ■【第1級】二、緊急應變之避雷設施設備： 1.增設避雷針與安裝測試 2.防突波不斷電系統3組與安裝 ■【第2級】三、防盜保全系統一年 ■【第2級】四、保險(公共意外險+火災意外險)一年 	√ 開放參觀 自籌款比例高	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
22	竹北六張犁忠孝堂(東平里13號)	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、磚柱裂縫修繕-右橫屋後側轉角 ■【第2級】二、右橫屋外側犬走局部地基流失-無收縮水泥灌漿、卵石復原 ■【第2級】三、忠孝堂大門修繕與運輸 ▲【第1級】四、購置滅火器6只與放置盒6只 	√ 開放參觀	1.建議原滅火器重填藥粉即可。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
23	竹北六張犁問禮堂	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、透地雷達探測與判讀計畫 ■【第2級】二、再利用必要之3扇木門修繕與運輸 ■【第2級】三、2片玻璃更新與4扇窗塗護木漆 ▲【第1級】四、購置滅火器5只與放置盒5只 	√ 開放參觀	1.建議原滅火器重填藥粉即可。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。
24	新埔范氏家廟	<ul style="list-style-type: none"> ■【第1級】一、白蟻防治工程1式 ■【第2級】二、圍牆裂縫修補+開放參觀之必要路徑修繕： 1.圍牆裂縫修補 2.階梯崩落處修繕 3.地面破損處修繕約8m*18m 	√ 開放參觀 自籌款比例高	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。

114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫-核定表(公告版)

編號	文化資產名稱	補助項目	優先補助條件(√)	審查意見	備註
25	峨眉天主堂	■【第2級】一、再利用必要設施之木製舞台破損修繕(含工資與材料)	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		■【第2級】二、再利用必要設施之廚房樓下廁所馬桶更新			
		■【第1級】七、辦理年度消防安全檢查(含消防滅火器更新)			
		■【第2級】三、監視系統故障維修			
		■【第2級】六、投保公共意外險(含火險與產品責任險)			
		■【第2級】五、建物正面與周邊苔蘚與發霉清除			
		■【第3級】四、外圍駁坎苔蘚與發霉清除			
26	老湖口天主堂	▲【第1級】一、蟲蟻防治工程(灌注+噴塗·保固5年) 1.天主堂下半部窗框、門框、木地板防治 2.附屬建築(植作經營)室內 3.小窩口櫃台與廚房木作 4.再利用教室木作	√ 開放參觀	1.附屬建築之蟲蟻防治·已於112年補助·建議由原施作廠商保固·本次補助其餘空間新做蟲蟻防治。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		■【第1級】二、114年度消防安全設備檢修 1.火警警鈴·2只 2.差動探測器·1只 3.廣播主機蓄電池·1組 4.排煙推桿維修·3支 5.出口標示燈·2具 6.緊急照明燈·2具 7.電線管(材料) 8.ABC乾粉滅火器10型·2支新購 9.更換工資·1式			
		■【第2級】三、114年度消防安全設備申報 ■【第2級】四、公共責任意外險1年			
27	關西南陽堂鄧屋	■【第1級】一、蟲蟻防治工程(灌注+噴塗·全區·保固5年)		提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後·請通知本縣文資防護專業服務中心·必要時會到場共商細節。
		■【第2級】二、攝影監控設備工程(主機與8支鏡頭)			
28	關西台灣紅茶公司	■【第2級】一、防盜監視及語音警報系統維修及更換	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		■【第2級】二、吸塵器維修			
		■【第2級】三、室內牆面粉刷材料費			
		■【第2級】四、公共意外險一年			
29	吳濁流故居	■【第2級】一、監控系統裝設更新(主機+16支鏡頭)	√ 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		■【第1級】二、滅火器更新33支			
30	北埔姜阿新洋樓	■【第1級】一、白蟻餌站監測與防治	√ 文化部管理維護評鑑優良獎 開放參觀	提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	
		■【第2級】二、保險(含火災、地震及意外險)			
		■【第2級】三、保全			
		■【第2級】四、監視器維修			
		■【第2級】五、消防年度申報			
31	芎林金玉豐精米所	▲【第1級】緊急排水改善工程	√ 開放參觀	1.水圳坡除滲水處填補由農田水利署芎林工作站協助處理。 2.建議改裝馬達強制排水。 3.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確定執行日期後·請通知本縣文資防護專業服務中心·必要時會到場共商細節。
		■1.建物前方陰井設置(水圳旁)			
		■2.建物後方陰井設置(疏導豬圈積水)			
		■3.建築前方與側邊既有明溝28米與陰井1處之疏通與維修			
		■4.自然邊坡之固土柵欄8米(鍍鋅鋼管+PVC管)			
		□5.水圳坡除滲水處填補 ■6.廢棄物清運			
32	關西太和宮	■【第1級】一、白蟻防治(灌注噴塗·保固2年·第2年巡查1次)	√ 開放參觀	1.蟲蟻防治工法·如遇木構件有彩繪處·請勿噴塗藥劑·僅在樺接處灌注即可。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。	貴單位確認蟲蟻防治工程執行日期後·請通知本縣文資防護專業服務中心·必要時會到場共商細節。
		■【第1級】二、滅火器9支定期檢修、換藥			
		■【第2級】三、公共意外險及商業火險			
		■【第2級】四、消防安全年度申報			
		■【第2級】五、再利用必要之辦公室文件除濕設備1台			

114年度新竹縣古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群管理維護補助計畫-核定表(公告版)

編號	文化資產名稱	補助項目	優先補助條件(√)	審查意見	備註
33	北埔忠恕堂	<p>▲【第1級】左橫屋屋面漏水處、吊瓦損壞1處、牆面交接面增設吊瓦1處</p> <p>1.臨時鷹架 2.灌水試抓漏水點 3.屋瓦泥作修復、接縫處小開口漏水修補 4.鬆動屋瓦泥作檢視打除清理 5.吊瓦清除修復</p> <p>▲【第2級】外埕牆面灰壁清理與新做(26平方米)</p> <p>1.舊白灰壁清理 2.新做白灰壁</p>	√ 開放參觀	<p>1.建議試補屋頂縫隙。 2.建議洽詢除苔滅菌劑廠商，諮詢藥劑使用及清潔方式。 3.除霉部分需重新估價。 4.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。</p>	<p>1.建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.灰壁工程確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。</p>
34	竹東頭重並禁、示禁二碑	<p>■【第1級】一、碑體清潔、填補全色與加固</p> <p>□【第2級】二、安全圍欄設置</p>	√ 開放參觀	<p>1.安全圍欄設置建議其他適宜做法，或與竹東社區規劃師合作申請社區總體營造時一併考量。 2.管理維護計畫尚未備查，俟完成備查後方得請款核銷。 3.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。</p>	<p>校方與廠商聯繫後，確定碑體清潔執行日期，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。</p>
35	新湖口公學校講堂	<p>■【第2級】建物周邊排水溝改善</p> <p>1.排水溝新設陰井3處 2.花台增高20cm 3.營建廢棄物清運</p>	√ 開放參觀	<p>提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。</p>	<p>校方與廠商聯繫後，確定碑體清潔執行日期，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。</p>
36	新埔褒忠亭	<p>■【第1級】一、配殿通樑緊急支撐工程</p> <p>■【第1級】二、老舊電路改善工程</p>	√ 開放參觀 自籌款比例高	<p>提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。</p>	<p>貴單位確認緊急支撐工程執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。</p>
37	關西樹德醫院	<p>▲【第1級】消防安全設備</p> <p>1.一樓(含牙醫)·14顆智慧型無線連動住警器與通報APP 2.二樓(含牙醫)·12顆智慧型無線連動住警器與通報APP ■3.乾粉滅火器與放置盒6只</p>		<p>1.牙醫範圍非屬歷史建築範圍，本局僅補助樹德醫院歷史建築本體，計1組14顆與通報APP。 2.提送修正計畫書及切結書(114.7.2版本)。</p>	<p>1.建議諮詢本縣文資防護專業服務中心後，再提送修正計畫書。 2.消防安全工程確定執行日期後，請通知本縣文資防護專業服務中心，必要時會到場共商細節。</p>
114年度：		<p>補助37處文資點，補助金額總計3,605,803元。 文化部文化資產局補助70萬元 新竹縣政府文化局補助290萬5,803元</p>			